

## 病院における吹付けアスベスト等使用 実態調査報告について（補足調査）

### I. 趣 旨

「労働安全衛生法施行令」及び「石綿障害予防規則」が一部改正され、平成18年9月1日より施行されたことを受けて、「含有する石綿の重量が0.1%を超えかつ1%以下のもの」を対象とした補足調査を実施。

### II. 報告の結果

#### 1. 調査回答病院数の状況

##### 《 今回公表 》

①	吹付けアスベスト等のある病院	296病院
②	①のうち、措置済み状態にある病院	124病院
③	①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのない病院	122病院
④	①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのある場所を有する病院	56病院

※各都道府県より報告のあった病院について集計したもの。  
それぞれの調査項目に重複する病院があるため、②③④の病院数の合計と①の病院数とは一致しない。

#### 2. 現段階において分析調査中の病院数 113病院

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査(補足調査)表

※アスベスト含有率0.1%超～1%以下のみ計上

	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院数 (①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院数 (②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの																	備考						
			損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数(③)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数(④)	措置予定/未定	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし								
						1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)		15)	16)	17)	18)	19)	
						病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベーター機械室		(エレベーター機械室を除く) 機械室	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他	
合計	296	124	122	56	予定			1	1									8	4	8		2	1	15		
					未定		1			1								4	11	7	6	5			8	

※ 各都道府県より報告のあった病院について集計したもの  
 それぞれの調査項目に重複する病院があるため、②③④の病院数の合計と①の病院数とは一致しない。  
 この外、113病院において調査分析中

## ○ 全体の状況

- 各都道府県別
- 各開設者別

[都道府県別]

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査(補足調査)表

※アスベスト含有率0.1%超~1%以下のみ計上

都道府県別	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院数(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院数(②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの																	備考							
			損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する病院数(③)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数(④)	措置予定／未定	⑤患者利用あり										⑥患者利用なし											
						1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)		15)	16)	17)	18)	19)		
						病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室		機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他		
1 北海道	25	7	6	12	予定 未定			1	1											6	1	2					7
2 青森県	2			2	予定 未定				1																		1
3 岩手県	1	1			予定 未定																						
4 宮城県	5	1	1	4	予定 未定																	2	2	2			1
5 秋田県	3		1	2	予定 未定																	2					1
6 山形県	1		1		予定 未定																						
7 福島県	10	4	4	2	予定 未定										2												
8 茨城県	3	2	1	2	予定 未定																	1					1
9 栃木県	2	2			予定 未定																						
10 群馬県	17	11	6		予定 未定																						
11 埼玉県	11	2	6	4	予定 未定																	3	1				1
12 千葉県	9	4	5		予定 未定																						
13 東京都	7	3	5		予定 未定																						

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査(補足調査)表

※アスベスト含有率0.1%超~1%以下のみ計上

都道府県別	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院数(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある病院数(②)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する病院数(③)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数(④)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの																			備考	
					措置予定/未定	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし							
						1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)		19)
						病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベータ機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所		その他
14	神奈川県	5	1	4	予定																				
					未定																				
15	新潟県	3	1	2	予定																				
					未定																				
16	富山県	現在該当なし			予定																				
					未定																				
17	石川県	1		1	予定																				
					未定																				
18	福井県	2		2	予定																				
					未定																				
19	山梨県	現在該当なし			予定																				
					未定																				
20	長野県	5	2	3	予定																				
					未定																				
21	岐阜県	6	4	1	1	予定																			
					未定																				
22	静岡県	2	1	1	予定																				
					未定																				
23	愛知県	14	8	6	予定																				
					未定																				
24	三重県	1		1	予定																				
					未定																				
25	滋賀県	該当なし			予定																				
					未定																				
26	京都府	11	1	10	予定																				
					未定																				



病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査(補足調査)表

※アスベスト含有率0.1%超～1%以下のみ計上

都道府県別	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院数(①)	左記①のうち、措置済状態にある場所を有する病院数(②)	左記①のうち、措置済状態ではないもの																	備考					
			措置済/未定	③患者利用あり	⑤患者利用なし																				
					1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)		16)	17)	18)	19)	
					病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベーター機械室	機械室(エレベーター機械室を除く)		倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他	
40	福岡県	18	7	10	1	予定																			
					未定													1							
41	佐賀県	2		2		予定																			
					未定																				
42	長崎県	7	2		5	予定											1						1		
					未定		1							1	1	1	1	1							
43	熊本県	1		1		予定																			
					未定																				
44	大分県	1	1			予定																			
					未定																				
45	宮崎県	6	3	3		予定																			
					未定																				
46	鹿児島県	8	5	4		予定																			
					未定																				
47	沖縄県	7	3	3	1	予定											1								
					未定																				
	(小計)	288	124	122	48	予定										6	3	5					10		
					未定		1								4	11	7	6	5				8		

※上記は都道府県を通じて把握した病院数であり、それ以外の病院(国立高度専門医療センター等)は含まれない。

(合計)	296	124	122	56	予定			1	1							8	4	8		2	1	15			
					未定		1			1					4	11	7	6	5				8		

※この外、113病院において調査分析中

[開設者別]

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査(補足調査)表

※アスベスト含有率0.1%超～1%以下のみ計上

開設者別	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院数(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院数(②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの																	備考					
			損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する病院数(③)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数(④)	措置予定／未定	⑤患者利用あり												⑥患者利用なし							
						1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)		15)	16)	17)	18)	19)
						病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ボイラー室	エレベータ機械室		機械室(エレベーター機械室を除く)	倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他
1	厚生労働省	3		3	予定													1		2	1	1			
					未定																				
2	法務省				予定																				
					未定																				
3	宮内庁				予定																				
					未定																				
4	防衛庁	2	1	1	予定													1							
					未定																				
5	日本郵政公社				予定																				
					未定																				
6	独立行政法人	6	1	1	予定												2	1	2				4		
					未定																				
7	都道府県	17	5	9	予定													1	1				1		
					未定					1							1		1						
8	市町村	34	9	20	予定													1	1	1					
					未定												1	1	1	2				2	
9	日赤	4	2	1	予定																		1		
					未定																				
10	済生会	2	2		予定																				
					未定																				
11	厚生連	6	4	1	予定																				
					未定																				
12	北社協				予定																				
					未定																				
13	全社連	3	2	1	予定																				
					未定																				
14	厚生団				予定																				
					未定																				
15	船員保険会				予定																				
					未定																				
16	海員被済会				予定																				
					未定																				

〔開設者別〕

病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査(補足調査)表

※アスベスト含有率0.1%超～1%以下のみ計上

開設者別	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院数(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院数(②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの																	備考					
			損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない場所を有する病院数(③)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数(④)	⑤患者利用あり											⑥患者利用なし									
					措置予定／未定	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)		15)	16)	17)	18)	19)
						病室	手術室	診察室	処置室	機能訓練室	食堂	談話室	浴室	廊下	待合室	駐車場	その他	ポイラー室	エレベーター機械室(エレベーター機械室を除く)		倉庫	職員宿舎	医療関係職種等養成所	その他	
17	国共連	3		3		予定																			
						未定																			
18	地共連					予定																			
						未定																			
19	私学事業団					予定																			
						未定																			
20	農漁共組					予定																			
						未定																			
21	健保連	2	1	1		予定																			
						未定																			
22	国保連					予定																			
						未定																			
23	公益法人	12	3	5	5	予定																			
						未定									3		2						2		
24	医療法人	173	82	66	28	予定									6	2	2						7		
						未定		1							3	5	6	1	3					4	
25	社福法人	6	1	4	1	予定																			
						未定									1										
26	その他の法人	1	1			予定																			
						未定																			
27	生協組合	4	2	2		予定																			
						未定																			
28	会社	2			2	予定				1	1													1	
						未定											1								
29	個人	16	9	7		予定																			
						未定																			
	(合計)	296	124	122	56	予定				1	1					8	4	8		2	1		15		
						未定				1						4	11	7	6	5				8	

※この外、113病院において調査分析中